

РОССИЯ
г. ЯРОСЛАВЛЬ
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
 ДЕТСКИЙ САД № 185
 (МДОУ «Детский сад № 185»)
 Красноперекопская улица, дом 21, г. Ярославль,
 150002
 тел. (4852) 74-64-63, факс (4852) 74-61-49
 ОКПО – 52933994, ОГРН – 1027600789633
 ИНН / КПП 7605017098 / 760401001
 от « 25 » сентября 2020 г.

Главное управление МЧС России по
 Ярославской области
 Управление надзорной деятельности и
 профилактической работы.
 Отдел надзорной деятельности и
 профилактической работы г.Ярославля

Отчет о результатах исполнения Предписания №209/1/1 от 23.07.2019 г.
 по итогам плановой выездной проверки
 Муниципального дошкольного образовательного
 учреждения "Детский сад № 185"

Для устранения нарушения законодательства противопожарной безопасности в МДОУ "Детский сад № 185" на основании предписания № 209/1/1 от 23.07.2019 г. "об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара" приняты следующие меры:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры
1	2	3
г. Ярославль ул. Красноперекопская , д.21		
1	В помещении с круглосуточным пребыванием персонала, контролирующего работу приемно-контрольного прибора и прибора управления автоматической установки пожарной сигнализации, отсутствует аварийное освещение.	В помещении с круглосуточным пребыванием персонала установлено аварийное освещение.
2	Для покрытия пола на путях эвакуации (помещения 1-го и 2-го этаже), применен линолеум, на который отсутствуют показатели пожарной опасности (сертификат в области безопасности, сертификат соответствия и т.д.),	Покрытие напольное соответствует пожарной безопасности (Сертификат соответствие № С-LU.ПБ25.В.04571, срок действие сертификата с 29.05.2017 по 29.02.2020г)
3	Выход из лестничной клетки второго этажа на кровлю осуществляется не через противопожарный люк-2го типа (помещение 2-го этажа № 1 согласно тех.Паспорту ГУПТИ по Ярославской области)	Контракт № 035/09/2020 от 16 сентября 2020г «Поставка и установка люка противопожарного ЛПМ 01/60(E160)»
4	Не обеспечивается защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на путях эвакуации отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов на путях эвакуации, в проемах,	-Составлено локально сметный расчет № ЛСР № 1 «Выполнение ремонтных работ (установка дверей (у лестниц 1 и 2 этажа)) и ЛСР №2 «Выполнение ремонтных работ

<p>отделяющих лестничную клетку от общего коридора первого этажа, а также двери, отделяющие лестничную клетку от общего коридора второго этажа.</p>	<p>(установка дверей (замена дверей в тамбуре 1 этажа)), работы будут выполняться по государственной программе «Решаем Вместе!».</p>
---	--



Заведующий МДОУ «Детский сад № 185»

М.Ю.Окишева