

РОССИЯ  
г. ЯРОСЛАВЛЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДЕТСКИЙ САД № 185

(МДОУ «Детский сад № 185»)

Краснопереконская улица, дом 21, г. Ярославль,  
150002

тел. (4852) 74-64-63, факс (4852) 74-61-49

ОКПО – 52933994, ОГРН – 1027600789633

ИНН / КПП 7605017098 / 760401001

Главное управление МЧС России по  
Ярославской области

Управление надзорной деятельности и  
профилактической работы по г. Ярославлю

№ 124 от «15 » ноября 2021г.

**Отчет о результатах исполнения Предписания № 158/1/1 и № 159/1/1 от 30.06.2021 г.**  
по итогам плановой выездной проверки  
Муниципального дошкольного образовательного  
учреждения "Детский сад № 185"

Для устранения нарушения законодательства противопожарной безопасности в МДОУ "Детский сад № 185" на основании предписания № 158/1/1 от 30.06.2021 г. и № 159/1/1 от 30.06.2021 г. "об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара" приняты следующие меры:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Принятые меры
1	2	3
<b>г. Ярославль ул. Краснопереконская , д.5</b>		
1	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх службы (срок эксплуатации более 10 лет)	-Проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания сторонней организацией сотрудниками, ООО "Научно технический центр "Комплексная безопасность" (автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх службы (срок эксплуатации более 10 лет) <b>Договор № 99/1 от 26.10.2021 г.</b>
2	Не обеспечена защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на путях эвакуации - отсутствуют двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации, в проемах, отделяющих лестничную клетку от общего коридора первого этажа, а также двери отделяющих лестничную клетку от второго этажа	- Октябрь 2021 г. составлен локальный сметный расчет № ЛС-02-01-01 «Выполнение ремонтных работ (установка перегородок из ПВХ)», работы будут выполняться по государственной программе «Решаем вместе!».

г. Ярославль ул. Красноперекопская , д.21

1	Не проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания (автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх службы (срок эксплуатации более 10 лет)	-Проведено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности здания сторонней организацией сотрудниками, ООО "Научно технический центр "Комплексная безопасность" (автоматической установки пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре) при эксплуатации сверх службы (срок эксплуатации более 10 лет) <b>Договор № 99/1 от 26.10.2021 г.</b>
2	Светильник аварийного эвакуационного освещения в коридоре 1 -го этажа неисправен. (не работает при включении)	Светильник аварийного эвакуационного освещения в коридоре 1-го этажа заменен на исправный - июль 2021 года

Заведующий МДОУ «Детский сад № 185»

*М.Ю.Окишева*

М.Ю.Окишева

