

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области

ПРЕДПИСАНИЕ №77 **об устранении выявленных нарушений**

22.02.2024

г.Ярославль

При обследовании объекта и рассмотрении представленных документов муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский сад №185" ИНН 7605017098, ОГРН 1027600789633 150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Краснопереконская, д.5

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

При проведении профилактического визита были выявлены нарушения СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.2.4.6.2...Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. В нарушение данного пункта во всех группах посуда для получения пищи с пищеблока имеет механические повреждения эмали.

В буфетных младшей группе и группе №3 отсутствует душирующее устройство для споласкивания столовой посуды

п.2.4.9Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

В нарушение данного пункта во всех буфетных тумбочки для хранения посуды требуют замены, имеют повреждение покрытия, что не позволяет проводить качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.

П2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

в нарушение данного пункта требуется ремонт спальни младшей группы, которая находится в аварийном состоянии. Пристройка, где расположена спальня отходит от основного здания, установлены стяжки.

п.2.7.4 Обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводится перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет. При обследовании технического состояния вентиляции должны осуществляться инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха.

При обследовании технического состояния системы вентиляции не проводились инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в помещениях где установлена вытяжная система и шахтная вентиляция.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: Устранить выявленные нарушения

СП 2.4.3648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п.2.4.6.2... Во всех группах провести замену посуды для получения пищи с пищеблока которая имеет механические повреждения эмали. Срок исполнения до 01.03.2025г.

Обеспечить соблюдение режима мытья столовой посуды в буфетных младшей группы и в группе №3. Оборудовать душирующими устройствами для споласкивания столовой посуды. Срок исполнения до 01.04.2024г.

п.2.4.9 Провести замену мебели в буфетных групп, которая имеет нарушение покрытия, что не допускает проведения качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств. Срок исполнения до 01.03.2025г.

П2.5.3. Провести ремонт спальни младшей группы, которая находится в аварийном состоянии. Срок исполнения до 01.03.2025г.

Обеспечить сон детей на ярусных выкатных кроватях в группах. Количество кроватей должно соответствовать количеству детей в группе. Срок немедленно и постоянно.

п.2.7.4 Провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с применением инструментальных методов измерения объемов вытяжки воздуха. Срок исполнения до 01.03.2025г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №185" ИНН 7605017098, ОГРН 1027600789633 150002, Ярославская область, г. Ярославль, ул. Краснопереконская, д.5

Документы, подтверждающие выполнения предписания предоставить в срок до «01» марта 2025г

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1 ст 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель руководителя
М.П.



Золотина Л.С.

Копию настоящего предписания получил:

« ___ » _____ 20__ г.

Ф.И.О